

Hálózati adatok:

Névleges üzemi feszültség (Ue): 3x400/230V
Névleges működtető feszültség (Um): 230V AC
Névleges betáplálási áramerősség (In): 160A/125A
Névleges frekvencia (fn): 50Hz

Szekrény kialakítás:

Műanyag tokozott áramszolgáltató előírásainak megfelelően /HENSEL/
föld, nulla sinnel, maszkolt kialakításban.

Az áramköröket tartós feliratokkal kell ellátni.

Szekrény típus:

A berendezés vázszerkezete:
HENSEL tokozott
maszkolt kialakítással, átlátszó fedéllel, IP65 védelemmel

Mérete:
nézeti kép szerint áramszolgáltató engedélye alapján

Megszakítók, kismegszakítók:
Schneider-Electric

Kézi kapcsolók, mágneskapcsolók:
Schneider-Electric

Jelző, működtető elemek:
Schneider-Electric

Tűlfesz. levezetők, tömszelencék:
Schneider-Electric


Biztosítók, kapcsolható biztosítók:
Schneider-Electric

Megjegyzés:

A tervrajzok, a műszaki leírás és a költségvetés a kiviteli terv részét képezik és csak együtt érvényesek!

05.
04.
03.
02.
01.
00.	2017. 01.	Első kiadás
Kiadás	Dátum	Megjegyzés

Tervező:	Kopasz Róbert György Elektromos tervező 6763 Szatymaz 2. körzet tanya 120.	
Építető:	TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Szolnoki Gábor, polgármester	
Építés helye:	HUBA UTCAI ÓVODA Tárnok, Huba utca hrsz: 607/4 (Honfoglalás utca 3-9.)	
Projekt megnevezés:	3. csoport szobás óvoda kialakítása	
Terv fajta:	Építési Elektromos kiviteli terv	File név: 016-05-KT_V-IE-01-00_FM.dwg
Rajz megnevezése:	'FM' jelű fogyasztásmérő berendezés kapcsolási terve	
Dátum:	2017.01.hó.	Munkaszám: 016-05-KT
Rajzszám:	V-IE-01-00	Méretarány: -
		Tervezők: Kopasz Róbert György <i>Kopasz Róbert</i> Elektromos tervező V-01-15429 Bucsán Miklós <i>Bucsán Miklós</i> Tervező technikus



Egyidejűség (Ei.):

Leágazás száma	1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Tülfeszültség levezető /1. típus/	Áramszolgáltatói betáplálás	Áramszolgáltatói fogyasztásmérés	Meglévő bölcsődei főelosztó berendezés betáplálás	Új kialakítású óvoda 'FE' jelű főelosztó betáplálás	-	-	-
Teljesítmény (kW)	-	77.62	-	Meglévő	120.99 / 48.4	-	-	-
Áram (A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vezeték	Típus	-	Áramszolgáltató szerint	Meglévő megmaradó	NYCWY	-	-	-
	Méret (mm ²)	-	Áramszolgáltató szerint	Meglévő megmaradó	4x95/50	-	-	-

Tervező:
Kopasz Róbert György
 Elektromos tervező
 6763 Szatymaz
 2. körzet tanya 120.
 V-01-15429

Megrendelő: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
 Szolnoki Gábor, polgármester

Projekt: HUBA UTCAI 3 csoport szobás óvoda
 Tárnok, Huba utca hrsz: 607/4
 (Honfoglalás utca 3-9.)

Módosítás	016-05-KT_V-IE-01-00_FM.dwg		
Verzió	Megjegyzés	Dátum	Név
00	Első kiadás	2017.01.	

Dátum: 2017. 01. hó.

Tervező: Kopasz Róbert György
 V-01-15429 *Kopasz Róbert*

Terv. mt. Bucsnán Miklós *Bucsnán Miklós*

Tervező: -

Ellenőr: -

Megnevezés: 'FM' jelű elosztó berendezés kapcsolási terve


Tervszám: 016-05-KT

Rajzszám: V-IE-01-00

Össz. old.	3
Aktuális old.	2

Megjegyzés:

A fogyasztásmérő berendezést a kerítés szerkezetre kell szerelni az illetékes áramszolgáltató előírásainak megfelelően.



Tervező:
Kopasz Róbert György
 Elektromos tervező
 6763 Szatymaz
 2. körzet tanya 120.
 V-01-15429

Megrendelő: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
 Szolnoki Gábor, polgármester

Projekt: HUBA UTCAI 3 csoport szobás óvoda
 Tárnok, Huba utca hrsz: 607/4
 (Honfoglalás utca 3-9.)

Módosítás	016-05-KT_V-IE-01-00_FM.dwg		
Verzió	Megjegyzés	Dátum	Név
00	Első kiadás	2017.01.	

Dátum: 2017. 01. hó.

Tervező: Kopasz Róbert György
 V-01-15429 *Kopasz Róbert*

Terv. mt. Bucsán Miklós *Bucsán Miklós*

Tervező: -

Ellenőr: -

Megnevezés: 'FM' jelű elosztó berendezés
 kapcsolási terve

Tervszám: 016-05-KT

Rajkszám: V-IE-01-00

Össz. old.	3
Aktuális old.	3