'KO' elosztóból ellátott terület

'FE' elosztóból ellátott terület

'KO' elosztóból ellátott terület

'FE' elosztóból ellátott terület

A szerelvényt az UPS berendezés üzembehelyezésénél el kell távolítani és sorkapcsokkal kell a berendezés csatlakozó pontjait a szerelvény helyére bekötni

UPS berendezés opciós kilépéssel földre téve vagy tartószerkezeten

Alkonykapcsoló külső fényérzékelő elem

Megjegyzés:
FL1 jelű 5 db színes oktalfalú függeszített illetve álmennyezetre szerelt desing lámpa elhelyezésük szigorúan csak építész tervezői művezetés mellett lehetséges!

Wifi vételi hely kialakítás erősáramú betáplálás álmennyezet fölött

Zóna szelep gépészeti terv szerint megtáplálva

HMV tároló fölöpatron gépészet szerint megtáplálva

Szerelvények ajtótokba süllyesztve asztalos által beszerelve

Áramköri kábelek elvezetése oldalfali kötődobozba későbbi kilépítés kialakításához

2db Ø63mm védőcső levezetés oldalfalban kötődobozon keresztül földárokba levezetve későbbi kialakításához

Ø110mm KPE védőcső kivezetés földárokban, 1m-es kinyúlással oldalfaltól

Épület betápláló kábel meglévő bővítendő bölcsődei csatlakozó szekrénytől NYCWY 4x95/50mm² betápláló kábellel, földárokba fektetve

Külső csatlakozó tábla egyedi tartószerkezetre szerelve, megrendelő által meghatározott helyen beltéri áramtalanító kapcsolóval tervezve kilépítése csak az épületből kivételével történjen

EG/10

EG/11

EG/12

EG/13

'KO' elosztóból ellátott terület

Megjegyzés:
A tervrajzok, a műszaki leírás és a költségvetés a kiviteli terv részét képezik és csak együtt érvényesek!

05.	-	-	
04.	-	-	
03.	-	-	
02.	-	-	
01.	-	-	
00.	2017. 01.	Első kiadás	
Kmód:	Dátum:	Intézkedés:	

Tervező:	Kopasz Róbert György Elektromos tervező 6763 Szatymaz 2. körzet tanya 120.
Építtető:	TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Szotroki Gábor polgármester
Építés helye:	HUBA UTCAI ÓVODA Tárnok, Huba utca hrsz: 407/4 (Honfoglalás utca 3-9.)
Projekt megnevezés:	3. csoport szobás óvoda kialakítása
Terv fajta:	Építési Elektromos kiviteli terv / File-név: 016-05-KT_V-IA-02-08-00.dwg
Rajz megnevezése:	Földszint erősáramú villamos berendezése
Dátum:	2017.01.hó.
Munkaszám:	016-05-KT
Tervezők:	Kopasz Róbert György Elektromos tervező Vvő:11-15429
Rajzszám:	V-IA-02-00
Méretarány:	M=1:50
	Bucsán Miklós Tervező technikus