Alaprajz M1:50

STEBEL ELTRON WPL 23 cool

STEBEL ELTRON WPL 23 cool

STEBEL ELTRON WPL 23 cool

STEBEL ELTRON WPL 23 cool

védőcső ø63

Ø40x3,7 műanyag

Helyiség lista	Helyiség megnevezése	Tél °C	Tél W	Kör jele	Padlófűtés osztás [mm]	Nyár °C	Nyár W
1.1	Csoportszoba 1	22	2214	1.11	250	26	5410
				1.12	250		
				1.13	250		
1.2	Öltöző	22	1064	1.2	150		
1.3	Mosdó-zuhanyozó	22	868	1.3	100		
2.1	Csoportszoba 2	22	2214	2.11	250	26	5410
				2.12	250		
				2.13	250		
2.2	Öltöző	22	1064	2.2	150		
2.3	Mosdó-zuhanyozó	22	868	2.3	100		
3.1	Csoportszoba 3	22	2214	3.11	250	26	5410
				3.12	250		
				3.13	250		
3.2	Öltöző	22	1064	3.2	150		
3.3	Mosdó-zuhanyozó	22	868	3.3	100		
4	Aula-közlekedők	22	7082	4.1	150		
				4.2	150		
				4.3	150		
				4.4	150		
				4.5	150		
				4.6	150		
				4.7	150		
				4.8	150		
				4.9	150		
				4.10	150		
5.1	Hulladéktároló	14	186	5.1	150		
5.2	Konyha	18	353	5.2	150		
5.3	Anyátnevő	18	235	5.3	150		
5.4	Raktár	18	310	5.4	150		
5.5	Általános raktár	18	412	5.5	150		
7.1	NS wc	20	186	7.1	150		
7.2	Takszer	20	16	visszatérő	300		
7.3	FŐ wc	20	12	visszatérő	300		
7.4	Női wc	20	12	visszatérő	300		
7.5	Óvodavezető	21	570	7.5	150	24	2210
7.6	Szülői fogadó	21	49	visszatérő	300	24	1430
7.7	Orvosi szoba	21	519	7.7	150	24	2150
7.8	Mosdó	20	16	visszatérő	300		
7.9	Előtér	20	16	visszatérő	300		
7.10	Logopédia	21	540	7.10	150	24	1860
7.11	Teakonyha	20	315	7.11	150		
7.12	Öltöző	22	305	7.12	150		
7.13	Előtér 2	20	16	visszatérő	300		
7.14	Mosdó	22	224	7.14	300		
7.15	Wc	20	12	visszatérő	300		
7.16	Mosó-szárító-vasaló	22	478	7.16	150		

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő tervezett
- Fűtési visszatérő tervezett
- Fűtési előremenő meglévő
- Fűtési visszatérő meglévő
- Hűtési előremenő tervezett
- Hűtési visszatérő tervezett
- Hűtési előremenő meglévő
- Hűtési visszatérő meglévő

Helyiség — Helyiség név

001 / 20,25 — Helyiség szám / Tbelső téllnyár

Qf=+.... W — Fűtési hőigény

Qh=-.... W — Hűtési hőigény

- Biztonsági szelep
- Szabályzó szelep
- Szabályzó szelep /mérőcsonkkal/
- Elzáró szelep
- Tolózár
- Visszacsapó szelep
- Golyóscsap
- 3 utu motoros szelep
- Motoros pillangószelep
- Szennyfogó szűrő
- Szivattyú
- Tremo manométer Plan típus (0-120°C, 0-4bar)
- Rúdi hőmérő (0-120°C)
- Nyomás mérő (0-10bar)
- Hőmérséklet érzékelő
- Átfolyásmérő
- Merülő hüvely érzékelő részére
- Automata légtelenítő

7			
6			
5			
4			
Dátum	Változás:		Aláírás:

H.É.T. Mérnök Iroda K.f.t.

H-7100 Szekszárd Ybl M. Ltp 3-5.
Tel.:+36-74-431-546 Fax:+3674-531-027 Mobil:+3630-231-9927
E-level:hetmsz@t-online.hu Honlap:www.hetmsz.hu
Kamarai nyilvántartási szám: 01-13-000648

Tervező: Kiszterer Péter (vill.mérő)	Dátum: 2017.01.02.
Szerkesztő:	Méretarány: M 1=50
Építész: Témok Nagyközség Önkormányzata	Munkaszám: 2016/86
Építészmérnök: Palásti-Kovács Ádám	Terv fajta: Kiviteli
Építészmérnök (tervező): Kálmán József	Rajzszám: GI-01
Építészmérnök (szerkesztő): Bucsán Miklós	Rajzszámtól átvett: GI-02

Épület megnevezése: Fűtés
Földszinti alaprajz

A tervben szereplő jogok a H.É.T. Mérnök Iroda Kft tulajdonai! Minden jog fenntartva! A tervet szerzői megvalósítási engedély érvényes!